


5. Care sunt setările temperaturii vremii?

Pentru răcire (RAD – aplicație radiator, FLH – aplicație încălzire în pardoseală):

T4	$-10 \leq T4 < 15$	$15 \leq T4 < 22$	$22 \leq T4 < 30$	$30 \leq T4$
1-T1S	20	18	18	18
2-T1S	21	19	18	18
3-T1S	22	20	19	18
4-T1S	23	21	19	18
5-T1S	24	21	20	18
6-T1S	24	22	20	19
7-T1S	25	22	21	19
8-T1S	25	23	21	20

Graficele celor 8 curbe sunt următoarele:



Valoarea „Deviație temperatură” din partea de jos a paginii este folosită pentru a regla fin curba de temperatură.

De exemplu:

Dacă setați -2°C , curba afișată în ilustrația de deasupra scade cu 2°C . T1S scade cu 2°C pentru fiecare temperatură a mediului ambiant.

Dacă setați 3°C , curba afișată în ilustrația de deasupra crește cu 3°C . T1S crește cu 3°C pentru fiecare temperatură a mediului ambiant.